

PSIII, 6233, 2, 50, 2020

*P. A. Kubiś
09.10.2020*



Sieradz, 2.10.2020r.

**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W SIERADZU**

Starostwo Powiatowe
W P L Y N E Ł O

data
wpł. 09-10-2020

L.dz. 38241 zga

podpis *[Signature]*

PO.ZUZ.5.4210.337.2020.MC

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2020r., poz. 310 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

obwieszcza

.....



Sieradz, 2.10.2020r.

**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**

PO.ZUZ.5.4210.337m.2020.MC

DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 389 pkt 1, art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 6, 9, 12, 15, art. 414 ust. 1 pkt 2 i art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na potrzeby zasilania wodociągu gminnego z dwuotworowego ujęcia „Włodzimierz” w m. Napoleonów, gm. Kamieńsk, pow. poddębicki, woj. łódzkie oraz o wygaszenie obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

ORZEKA

I. Wygasić pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia „Włodzimierz” zlokalizowanego w m. Napoleonów gmina Kamieńsk, na potrzeby wodociągu Włodzimierz udzielone w punkcie I. decyzji Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.08.2014r. znak: PŚl.6341.23.2014.

II. Udzielić Gminie Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z dwuotworowego ujęcia „Włodzimierz” w m. Napoleonów, gm. Kamieńsk, pow. poddębicki, woj. łódzkie poprzez:

1. studnię S-2 o głębokości 133,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q=111 \text{ m}^3/\text{h}$ położoną na działce nr ewid. 3/1 obr. Huta Porajska, gm. Kamieńsk,

2. studnię S-1 (awaryjna) o głębokości 107,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q=52,28 \text{ m}^3/\text{h}$ położoną na działce nr ewid. 4/1 obr. Huta Porajska, gm. Kamieńsk,

w ilości:

$$Q_{\max} = 0,018 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{dśr}} = 847,50 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_{\text{dopr}} = 309\,337,50 \text{ m}^3/\text{rok}$$

$$Q_{\max h} = 65,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

przez 365 dni w roku, do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia na potrzeby (wodociąg gminny).

Współrzędne urządzeń wodnych:

współrzędne studni S1: $X = 5680797,50$ $Y = 7394378,80$

współrzędne studni S2: $X = 5680713,20$ $Y = 7394277,50$

Studnie eksploatowane będą naprzemiennie, S-2 z wydajnością $65,0 \text{ m}^3/\text{h}$, S-1 z wydajnością $45,0 \text{ m}^3/\text{h}$, w ramach zasobów eksploatacyjnych ujęcia, ustalonych w kat. „B” w dokumentacji hydrogeologicznej, w wysokości $Q_e = 111,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s_e = 11,20 \text{ m}$, która zatwierdzona została decyzją Wojewody Piotrkowskiego z dnia 30.04.1976r. znak: GT-IV-433/7/76.

III. Zobowiązać Gminę Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk do:

1. nieprzekraczania wielkości poboru ustalonego w punkcie I. niniejszej decyzji oraz wydajności eksploatacyjnych poszczególnych otworów studziennych,
2. dokonywania pomiarów ilości pobieranej wody ze studni raz na dobę przy pomocy wodomierzy zainstalowanych na dopływie wody z poszczególnych studni w budynku stacji wodociągowej i notowania wyników w rejestrze poboru wody,
3. prowadzenia pomiarów wydajności i poziomu lustra wody w studni – dynamicznego z częstotliwością raz na kwartał (zawsze w tym samym okresie) - statycznego - podczas postoju studni lub podczas wymiany urządzenia pompowego i notowania wyników w książce eksploatacji studni,
4. wymiany wodomierza na sprawny, w przypadku jego uszkodzenia, w terminie do 7 dni od dnia, w którym stwierdzone zostało uszkodzenie; w tym czasie studnia zostanie wyłączona z eksploatacji a woda pobierana będzie z drugiej studni; w przypadku awarii obydwu wodomierzy ilość pobieranej wody określana będzie jako średniodobowa ilość pobieranej wody $Q_{\text{dśr}} = 847,50 \text{ m}^3/\text{d}$,
5. zapisywania w rejestrze poboru wody czasookresu, w którym wystąpiła awaria,
6. wykonywania raz na 2 lata badań jakości wody surowej pobieranej ze studni, w zakresie: odczyn, żelazo, mangan, siarczany, chlorki, azotyny, azotany, jon amonowy, przewodność elektrolityczna.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych wydaje się na czas określony - 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z datą wpływu do tut. organu 27.05.2020r. (wraz z uzupełnieniem i korektą) Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, reprezentowana przez pełnomocnika - Panią Elżbietę Andrzejczak, wystąpiła w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z 2 - otworowego ujęcia „Włodzimierz” w m. Napoleonów, gm. Kamieńsk, pow. poddębicki, woj. łódzkie oraz o wygaszenie obecnie obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. Do wniosku dołączono, między innymi: „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia „Włodzimierz” w m-ci Napoleonów gm. Kamieńsk” (wraz z aneksem) wykonany w 2020r. przez inż. Elżbietę Andrzejczak, Dokumentację hydrogeologiczną zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w kat. „B” we Włodzimierzu, wykonaną w 1976 r. przez Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Krakowie, opis prowadzenia zamierzonej działalności oraz decyzję Burmistrza Miasta Kamieńsk z dnia 6.12.2019r. znak: IOŚ.6733.10.2019.JB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto do wniosku dołączono ocenę wodnoprawną dla ujęcia wody „Włodzimierz” w m-ci Napoleonów, gm. Kamieńsk wydaną decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 19.05.2020r. znak: PO.ZZŚ.5.422.2.1.1.2020.AC.

Ujęcie położone jest na terenie należącym do Wnioskodawcy (studnia S-2 na terenie stacji wodociągowej, studnia S-1 poza terenem stacji) i wykorzystywane jest jako źródło wody dla miejscowości: Włodzimierz, Gałkowice Stare, Gałkowice Nowe, Siódemka, Podjeziorno, Osada Ozga, Góra Kamieńsk, Huby Ruszczyńskie, Piła Ruszczyńska, Ruszczyń, Szpinalów, Danielów, Aleksandrów i Huta Porajska.

Pobór wód odbywać się będzie w ramach ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej, w kat. „B”, zasobów wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego w wysokości $Q_e = 111,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $se = 11,20 \text{ m}$, która zatwierdzona została decyzją Wojewody Piotrkowskiego z dnia 30.04.1976r. znak: GT-IV-433/7/76. Teoretyczny zasięg leja depresji studni S-1 wynosi $R = 756,5 \text{ m}$, studni S-2 wynosi $R = 720,0 \text{ m}$.

Na ujęciu prowadzone jest uzdatnianie wody surowej, w oparciu o procesy zachodzące na filtrach ciśnieniowych zamkniętych, gdzie usuwany jest nadmiar żelaza i manganu. Wody popłuczne powstające wskutek procesu filtracji odprowadzane są do odstoju wód popłucznych, a następnie po dekantacji odprowadzane są do rowu w m. Napoleonów stanowiącego dopływ rz. Jeziorki.

Gmina Kamieńsk posiada pozwolenie wodnoprawne, wydane decyzją Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.08.2014r. znak: PŚI.6341.23.2014, udzielające w punkcie I. pozwolenia na pobór wód podziemnych z ujęcia oraz w punkcie II. pozwolenia na odprowadzanie ścieków przemysłowych- wód popłucznych. Pozwolenie wydane zostało na czas określony – do dnia 31 lipca 2024r. Na wniosek Gminy Kamieńsk, niniejszą decyzją, uchylone zostało pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia „Włodzimierz”. Pozostałe warunki decyzji nie uległy zmianie.

Omawiane ujęcie znajduje się w JCWPd o kodzie PLGW600083, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry, w JCWP o nazwie „Jeziorka” o kodzie PLRW600016182169.

Aktualny stan JCWP o nazwie o nazwie „Jeziorka” (silnie zmieniona część wód) – zły. Cele środowiskowe dla JCWP to: dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona (odstępstwo – tak do 2021r. - przedłużenie terminu osiągnięcia celu: brak możliwości technicznych – nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości; konieczne szczegółowe rozpoznanie przyczyn). Aktualny stan JCWPd PLGW600083 – stan ilościowy – słaby, stan chemiczny dobry. Cele środowiskowe dla JCWPd to: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Zagrożona część wód – odstępstwo do 2021r. – brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża.

Ze względu na fakt, że usługa wodna obejmować będzie pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w ilości $309\,337,50 \text{ m}^3$ na rok, na obszarze jednolitej części wód podziemnych, która jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, z uwagi na stan ilościowy zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wymagane było uzyskanie oceny wodnoprawnej. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalił, że planowane zamierzenie nie wpływa na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla wód lub wymagań jakościowych dla wód określonych dla Jednolitej Części Wód Powierzchniowych: Jeziorka o kodzie PLRW600016182169 oraz dla Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW600083. W związku z powyższym

wydano ocenę wodnoprawną dla ujęcia wody „Włodzimierz” (decyzja z dnia 19.05.2020r. znak: PO.ZZŚ.5.422.2.1.1.2020.AC).

Organ powiadomił, w myśl art. 61 § 4 Kpa oraz art. 400 ust. 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, strony oraz osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, oraz mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Ponieważ ilość stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca zastosowano art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Obwieszczenie o postępowaniu zostało przesłane (celem umieszczenia w BIP) do Urzędu Gminy Kamieńsk i Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz zamieszczone w BIP PGW Wody Polskie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. Podczas toczącego się postępowania, do czasu wydania niniejszej decyzji, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. Stosownie zaś do art. 35 ust. 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód.

Zgodnie z art. 407 ust. 4 Prawa wodnego do wniosku o pozwolenie wodnoprawne dołącza się ocenę wodnoprawną, której uzyskanie jest wymagane na podstawie art. 425 Prawa wodnego. Rodzaje inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, które stanowią w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b, że uzyskania oceny wodnoprawnej wymagają inwestycje i działania w zakresie korzystania z usług wodnych, tj. pobór wód podziemnych w ilości co najmniej 100 tys. m³ na rok, jeżeli pobór jest dokonywany w jednolitej części wód podziemnych zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan ilościowy zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DYREKTORA

Anita Barańska
ZASTĘPCA DYREKTORA

Otrzymują:

1. Gmina Kamieńsk, reprezentowana przez pełnomocnika
2. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa), ul. Chlebowa 4/8, 61 – 003 Poznań
3. pozostali w drodze obwieszczenia
4. 5. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu - SIGW
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź
3. Zarząd Zlewni w Sieradzu (Dział Opłat i Opomiarowania)
4. Zarząd Zlewni w Sieradzu – SIGW
5. Nadzór Wodny Bełchatów, ul. Pabianicka 34, 97-400 Bełchatów

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w kwocie: 224,88 zł), zgodnie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.). Niniejsza opłata przekazana została na konto PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl

Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z UL. DYREKTORA
Anita Barańska
Anita Barańska
ZASTĘPCA DYREKTORA

Otrzymują:

Z uprzejmą prośbą, o pisemne potwierdzenie faktu umieszczenia obwieszczenia w BIP (na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz)

1. Urząd Gminy Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk
2. Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
3. a/a + BIP

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl