



WA.ZUZ.3.4210.1744.2020.IM

**ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

zawiadamia

o wszczęciu z wniosku pełnomocnika Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na:

1. usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia składającego się z istniejącej studni głębinowej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 644/2 obręb Masłowice, gmina Masłowice, powiat radomszczański na potrzeby wodociągu wiejskiego w ilości:

$$Q \text{ max. s.} = 0,01 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q \text{ śr. d.} = 600,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q \text{ dop. rok} = 220 \text{ 000,0 m}^3/\text{rok}$$

2. wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody w Masłowicach istniejącym wylotem \varnothing 200 mm do rowu melioracyjnego w ilości:

$$Q \text{ max. s.} = 0,003 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q \text{ śr. d.} = 15,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$$

$$Q \text{ dop. rok} = 5 \text{ 475,0 m}^3/\text{rok}$$

dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie przekroczą następujących wartości:

zawiesiny ogólne – 35,0 mg/l

żelazo ogólne – 10 mg/l

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informuje się o możliwości wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie, **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania zawiadomienia.

Ze zgromadzoną dokumentacją w ww. sprawie można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Masłowice
2. Gmina Masłowice
3. RZGW w Warszawie
4. aa

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
2. Urząd Gminy w Masłowicach, Masłowice 4, 97-515 Masłowice (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

Sprawę prowadzi: I. Magiera
E-mail: ilona.magiera@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Młynarska 2, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 511 965 812 e-mail: zz-piotrkowtrybunalski@wody.gov.pl

DYREKTOR

Magdalena Filipiak