


PS III 6233.2.59.2021

Sieradz, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe
W P L Y N Ę Ł O

data
wpł. 2021-09-02
Licz. 37379
podpis 

Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97 – 500 Radomsko

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624) informuję o wszczęciu, na wniosek Pani Katarzyny Kundy-Gajdy, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Spółki Kaczmarek LOGIC Sp.k. z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Podkockiej 48, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn. „Budowa hali magazynowej, części socjalno-biurowych, budynku socjalnego, portierni, zbiornika wody przeciwpożarowej, pompowni, trafostacji, zbiornika retencyjnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, układem komunikacji wewnętrznej, parkingami, instalacją gazową, infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną i zjazdem z drogi powiatowej realizowane w m. Dobryszycy, w powiecie radomszczańskim, na działkach o numerach ewidencyjnych 257/9 (fragment), 293/2, 294/2, 295/2, 296/2, 297/2, 298/2, 299/4, 299/6, 300/1, 385/2, 392/2, 306/1, 307/7, 307/4, 307/9, 308/2 (fragment), obręb 0005 Galonki, 711/2, 719/2 (obręb 0004 Dobryszycy)” zgodnie z poniższym zestawieniem na:

1. wykonanie urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm do zbiornika
 - a. Lokalizacja i opis urządzenia wodnego tj. zbiornika retencyjno – rozsączającego:
 - lokalizacja: działki nr ew.: 307/4, 307/9, 308/2 jedn. ew. 101202_2 Dobryszycy, obręb 0005 Galonki
 - lokalizacja tj. współrzędne narożników zbiornika:
 - Pkt A X: 5665956.77 Pkt A Y: 7389056.43
 - Pkt B X: 5665929.95 Pkt B Y: 7389131.88
 - Pkt C X: 5665863.58 Pkt C Y: 7389106.26
 - Pkt D X: 5665879.10 Pkt D Y: 7389067.13
 - Pkt E X: 5665925.43 Pkt E Y: 7389046.54
 - kształt zbiornika: wielobok o wymiarach boków w koronie: 67,30 m; 58,35 m; 34,11 m; 46,93 m; 25,16 m.
 - powierzchnia zbiornika (na poziomie górnej krawędzi skarp) – ok. 3376 m²
 - powierzchnia zbiornika (w dnie) – 2509,9 m²
 - powierzchnia rozsączania w dnie – 2500,9 m²
 - rzędna dna zbiornika – 236,20 m n.p.m.
 - nachylenie skarp zbiornika – 1:2
 - rzędna góry skarp – 238,20 m n.p.m.
 - b. Lokalizacja i opis urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjno – rozsączającego:
 - lokalizacja: działki nr ew.: 307/4, 307/9, jedn. ew. 101202_2 Dobryszycy, obręb 0005 Galonki
 - współrzędne geodezyjne wylotu do zbiornika retencyjno – rozsączającego: X: 5665934.78 Y: 7389057.26
 - średnica wylotu do zbiornika retencyjno – rozsączającego – 400 mm,
 - projektowana rzędna dna wylotu – 237,37 n.p.m.
 - zabezpieczenie skarp zbiornika wokół wylotu – płyty chodnikowe, od strony odwodnej – kruszywo łamane.

2. usług wodnych tj. odprowadzanie do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu przedmiotowej inwestycji do zbiornika retencyjno-rozsączającego w ilości:

$$Q_{s,max} = 0,30 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{rok,śr} = 33571 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operat wodnoprawny. Zakres operatu: wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika retencyjno-rozsączającego (etap I) oraz wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika; usługa wodna tj. odprowadzanie do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do projektowanego zbiornika retencyjno-rozsączającego” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. Nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13⁰⁰, **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

- (43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk