



data
wpł. 2019 -04- 30

L.dz. 15149 zat.
podpis *Kacalika*

Wg rozdzielnika

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń
załączonej informacji na okres 14 dni
od dnia otrzymania oraz pisemne
potwierdzenie ww. wywieszenia

*P. A. Kuligowski
30.04.2019
Q*

**INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, Pana Kamila Ziółkowskiego, pełnomocnika Gminy Miasto Radomsko, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie usługi wodnej polegającej na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych oraz budowę i przebudowę urządzeń wodnych realizowanych w ramach inwestycji: „Rozbudowa ul. Wymysłowskiej i ul. Chabrowej w Radomsku”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

I. Wykonanie urządzeń wodnych:

1. budowa przydrożnego rowu otwartego o wskazanych poniżej parametrach na działkach o nr ewid: 348/2, 334, obr. 42 M. Radomsko oraz włączenie go do istniejącego rowu:

długość rowu: 109 m,

szerokość dna 0,4 m,

nachylenie skarp 1:1,

rzędna dna na włączeniu do istniejącego rowu: 219,05 m n.p.t.

współrzędne geodezyjne początku rowu: X: 5659364,86 Y: 7388439,00

współrzędne geodezyjne końca rowu: X:5659465,43 Y: 7388418,96

2. przebudowa przepustu pod koroną drogi (wydłużenie na wlocie o 1 m) na dz. o nr ewid.: 348/2 obr. 42 M. Radomsko:

średnica przepustu: \varnothing 1000 mm

rzędna wlotu 218,6 m n.p.t.

współrzędne geodezyjne nowego wlotu: X: 5659466,71 Y: 7388417,70

3. wykonanie wylotów z wpustów deszczowych:

średnica wylotów \varnothing 200 mm

lokalizacja wpustu W1 na działce 334 obr. 42 M. Radomsko

lokalizacja wpustu W2 na działce 343/2 obr. 42 M. Radomsko

lokalizacja wylotów na działce 348/2 obr. 42 M. Radomsko

rzędna wylotu w1 219,84 m n.p.t.

rzędna wylotu W2 219,75 n.p.t.

współrzędne geodezyjne wylotu z wpustu nr 1:

X: 5659365,05 Y: 7388437,73

współrzędne geodezyjne wylotu z wpustu nr 2:

X: 5659372,76 Y: 7388427,28

II. Usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanego rowu w ilości:

1. wpust nr 1

Frz=0,06 ha

Fz=0,77 ha

Qmax= 0,006 m³/s

Qśr r= 277,2 m³/r

2. wpust nr 2

Frz=0,04 ha

Fz=0,70 ha

Qmax= 0,004 m³/s

Qśr. r= 168,0 m³/r

3. odprowadzenie wód z rowu projektowanego do rowu istniejącego w ilości:

Frz=0,18 ha

Fz=0,72 ha

Qmax= 0,017 m³/s

Qśr. r= 777,6 m³/r

o parametrach:

zawiesina ogólna do 100 mg/l

węglowodory ropopochodne do 15 mg/l

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę przydrożnego rowu otwartego i włączenie go do istniejącego rowu, przebudowa przepustu pod koroną drogi oraz na usługi wodne tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu otwartego w związku z inwestycją pn.: Rozbudowa ul. Wymysłowskiej i ul. Chabrowej w Radomsku” wraz z aneksem w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu przy Pl. Wojewódzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 pok. 9, 91 – 420 Łódź, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu

administracyjnym. Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 573 901 683 – sprawę prowadzi Pani Justyna Gamrot.

DYREKTOR
Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Radomsko
ul. Tysiąclecia 5, 95-700 Radomsko
2. Starostwo Radomsko
ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
- 4.5. a/a, BIP